

新古ディーゼル発電機 仕様

| | |
|------|---------------------------------|
| 発電方式 | シンクロナスデジタル制御ディーゼルエンジン発電機 |
| 形式 | MODEL GNC-120-D |
| 製造年月 | 2011.06 |
| 製造者 | GnCenergy Co.,LTD. |
| 外形寸法 | 3360L 1200W 2000H ノイズ対策キャビネット含む |
| 重量 | 約 2 トン |
| 付属品 | マニュアル一式、消耗品、工具一式 |

| 制御部 | |
|-------------------------------------|--|
| ウッドワードガバナー社製デジタル制御装置 GCP10 | |
| AUTO モード: 停電時自動発電スタート、停電復旧時自動ストップ機能 | |
| MANUAL モード: マニュアルにて発電スタート・ストップ | |
| EMERGENCY モード: 外部信号によるスタート・ストップ機能 | |
| 液晶表示、エラー表示機能 | |

| エンジン発電部 | |
|-----------------------|--------------|
| DOOSAN 社製ディーゼルエンジン発電機 | |
| 6 気筒 8100cc ディーゼルエンジン | |
| 電気出力 | 200V 3相 4線 |
| 定格電力 | 120KW 150KVA |
| 定格電流 | 433A |
| 定格周波数 | 50Hz |
| 回転数 | 1500rpm |
| 燃料 | 軽油 140L |

2011年3月の東日本大震災後の計画停電に対応するために本設備を設置。しかし、その後稼働は全くせず、保管されていました。外観は多少傷みはありますが、堅牢ノイズ対策キャビネットがシステム全体を保護し、内部の状態は良好。

お問い合わせ、見積のご用命は、
 日本エス・アンド・エイチ㈱
 〒339-9921 さいたま市岩槻区末田 21-2
 Tel 048-798-8846 Fax 048-798-8839
 Mail to info@nihon-s-and-h.co.jp

ディーゼルエンジン発電機 写真



正面（操作盤側）



側面（フォークリフトで搬送中）



デジタル制御パネル



エンジン発電機ラベル